

第 02633 章 混凝土內面工水溝

•中華民國 94 年 01 月 24 日行政院農業委員會農水字第 0940030270 號函發布

1. 通則

1.1 本章概要

本章係說明混凝土內面工水溝之材料、設備、施工及檢驗等相關規定。

1.2 工作範圍

本項工作包括按照設計圖說所示或本章之規定，以混凝土襯砌溝渠，其混凝土內面工之尺度及厚度，應符合設計圖說所示。

2. 產品

2.1 材料

除契約圖說另有規定外，襯砌混凝土抗壓強度應依契約規定辦理，其材料、配比、拌和、運輸、養護、工地試驗等，須符合第 03053 章「水泥混凝土之一般要求」之規定。

3. 施工

3.1 施工要求

3.1.1 放樣

除契約另有規定外，一般應於設計斷面每 10m 內設置樣板一處。

3.1.2 基礎整理

澆置混凝土前，應將邊坡及渠底清理平整，使用拍板拍實，使其斷面確實符合設計圖說所示，並灑以適量之水，方可開始澆置混凝土。無論在填方段或挖方段，開挖工作不得直接挖至設計高程及坡面，應酌留約 5cm，於鋪設混凝土前始行削除整理。

3.1.3 混凝土澆置

澆置混凝土應自上游往下游，且先自邊坡開始，由下至上，平鋪水平上昇，俟邊坡完成後再澆置渠底。

4. 計量與計價

4.1 計量

依契約詳細價目表相關項目及數量計量。

4.2 計價

依契約詳細價目表相關項目之單價及數量計價。