

第 02373 章 蛇籠

•中華民國 94 年 01 月 24 日行政院農業委員會農水字第 0940030270 號函發布

1. 通則
- 1.1 本章概要

本章係說明鐵線蛇籠之製作、供應、安裝、裝填石料及坡面整理等相關規定。
- 1.2 工作範圍

本項工作包括鐵線蛇籠之製作、供應、安裝及裝填石料等工作。蛇籠之製作，應依設計圖說所示長度及直徑，以鐵線編織成網，圍成橢圓形，並在指定位置安放、裝填石料並錨接穩妥。
2. 產品
- 2.1 材料
- 2.1.1 鐵線之物理性功能，須符合 CNS 1468 G3029 之規定。鐵線之鍍鋅應為熱浸鍍鋅，鍍鋅量除另有規定外，不得少於 245g/m²。
- 2.1.2 所有卵石須質地堅硬，未經風化，表面潔淨，其級配須符合下列規定：直徑 10cm～15cm 者約占 10%，15 cm～22 cm 者約占 20%，22cm～35cm 者約占 70%。
3. 施工
- 3.1 施工要求

鐵線蛇籠之型式、大小及長度、裝填石料之大小尺度、以及安放之位置，均應符合設計圖之規定。安放前須先整地，安放時尤需錨接穩固，保持不變之位置，其施工需求如設計圖說。
4. 計量與計價
- 4.1 計量

依契約詳細價目表相關項目及數量計量。
- 4.2 計價

依契約詳細價目表相關項目之單價及數量計價。